Зарегистрирована

ОНД и ПР по Ангарскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области

« 16 » сентября 2016 г.

Регистрационный № 25203501-70-64

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении: муниципального Бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №105, МБДОУ детский сад комбинированного вида №105

Функциональное назначение: *дошкольное образование*

(указывается организационно-правовая форма юридического лица, функциональное назначение, полное и сокращённое наименование (в случае если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица *1023800518608*
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) *3801011970*

Место нахождения объекта защиты: *Иркутской область, город Ангарск, 6а микрорайон, дом 14*

(указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты: *665831, г. Ангарск Иркутской обл.,6а микрорайон, дом 14, 83955952911@ mail.ru*
Телефон : 95-28-11
факс: 95-24-10.

№ п/п	Наименование раздела
1	2
I	**Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты** В соответствии со статьей 6 (пункт 3) Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» расчет пожарного риска на данный объект защиты не требуется.
II	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц.**

	Ущерб имуществу третьим лицам от пожара не прогнозируется, так как здание II степени огнестойкости с негорючей кровлей и соблюдены противопожарные расстояния до соседних зданий жилых домов, что исключает воздействие тепловой энергии при возможном пожаре.
III	**Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты:** В соответствии ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ на существующие здания, сооружения и строения, запроектированные и построенные в соответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной безопасности, положения Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ не распространяются (за исключением случаев, если дальнейшая эксплуатация указанных зданий, сооружений и строений приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие возможного возникновения пожара). Учитывая вышеизложенное, а также ст.151, в декларации приведены выполненные на объекте защиты требования нормативных документов, действующих до вступления в силу и не противоречащие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Кроме того, учтена ст.54 Конституции РФ, согласно которой закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет. В ходе строительства и эксплуатации здания, а также при проведении капитальных ремонтов учтены требования следующих нормативных документов по пожарной безопасности: 1)Федеральный закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 2) СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий сооружений» 3) СНиП 31-06-2009* «Общественные здания и сооружения» 4) СНиП 2-04-02-84* «Внутренний водопровод и канализация зданий» 5) СНиП 41-01-2003* «Отопление, вентиляция и кондиционирование» 6) СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение» 7)СНиП 2-07-01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 8) НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализации» 9) НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» 10) НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» 11) Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв.Постановлением правительства от 25.04.2012г., №390 12)ПУЭ «Правила устройства электроустановок»

1.Требования пожарной безопасности по соблюдению противопожарных расстояний и подъездов к зданию:

Противопожарные расстояния до соседних зданий более 6 метров что соответствует требованиям ст. 67 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение № 1 т.1 СНиП 2-07-01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Проезды вокруг здания обеспечены со всех сторон на расстоянии от здания до 5 метров и шириной не менее 6 метров, что отвечает требованиям СНиП 2-07-01-89* приложение № п.2 и ФЗ-123 ст.67 пп.6;7;8.

2. Требования пожарной безопасности к конструктивным и объемно-планировочным решениям здания и путям эвакуации:

-здание МБДОУ №105 относится к классу функциональной пожарной опасности Ф 1.1 двухэтажное, с подвальным этажом. Площадь наземных этажей составляет 2004,3м^2, площадь подвального этажа 1118,6 м^2.

-фактическая степень огнестойкости II, что соответствует требованиям т.4 п. 5.18, СНиП 21–01–97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,

-площадь каждого этажа в соответствии со II степенью огнестойкости здания не превышает 4000 м^2, что соответствует СНиП 31-06-2009* «Общественные здания и сооружения».

- в подвальном этаже здания не допускается размещение помещений, в которых применяются или хранятся горючие газы и жидкости, а также легковоспламеняющиеся материалы (предназначен для размещения инженерного оборудования), что соответствует п. 7.7 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- внутренние стены лестничных клеток 1-го типа кирпичные, толщиной 380 мм, перегородки коридоров выполнены из кирпича толщиной 120 мм, что обеспечивает требуемый предел огнестойкости СНиП 21-01-97* п. 5.18 т. 4*. Пособие по определению пределов огнестойкости и пределов распространения огня т. 10 т. 12

- эвакуационные выходы из подвального этажа предусмотрены непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток, что соответствует п. 6.9* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- не менее двух эвакуационных выходов имеют все этажи здания, что соответствует п. 6.13* 6.14 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- эвакуационные выходы из помещений и этажей расположены рассредоточено, что соответствует п.6.15 СНиП 21-01-97*.

	- число подъемов в одном марше между площадками не менее 3 и не более 16, что соответствует СНиП 31-06-2009* «Общественные здания и сооружения». - лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями, что соответствует СНиП 31-06-2009*. - ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе, расположенной в лестничной клетке, не менее ширины эвакуационного выхода 1,36 м, что соответствует п.6.29 СНиП 21-01-97* - уклон лестниц на путях эвакуации принят 1:2; ширина проступи не менее 25 см, а высота ступени не более 22 см, что соответствует п.6.30 СНиП 21-01-97* - ширина лестничных площадок не менее ширины марша, что соответствует СНиП 31-06-2009* «Общественные здания и сооружения». - между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей предусмотрен зазор шириной в свету не менее 75 мм, что соответствует п.8.9 СНиП 21-01-97*, - междуэтажные, подвальные и чердачные перекрытия выполнены из железобетонных многопустотных плит, что обеспечивает требуемый предел огнестойкости СНиП 21-01-97* п. 5.18 т. 5.18 т.4 . Пособие по определению пределов огнестойкости и пределов распространения огня т. 8. - из поэтажных коридоров эвакуация предусмотрена по 3-м открытым лестничным клеткам 1-го типа с выходом на 1 этаж в коридор. Ширина марша лестницы площадки принята более 1,2м, что соответствует п. 6.9; п.6.13* СНиП 21-01-97*; СНиП 31-06-2009*. -протяженность путей эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до выхода в лестничные клетки соответствует требованиям т. 6.1 п. 6.2.3 СНиП 31-06-2009. - лестничные клетки имеют естественное освещение, через оконные проемы в по длине коридора , и в торце лестничной клетки,что соответствует требованию п. 6.22 СНиП 21-01-97*. **3. Требование пожарной безопасности к системам отопления и вентиляции:** - отопление в здании центральное водяное. Радиаторы отопления удалены от конструкций и материалов на расстоянии 100мм, что соответствует требованиям СНиП 41-01-2003* - вентиляция в здании естественная через открывающиеся фрамуги и вентиляционные каналы из сантехнических узлов, что соответствует требованиям СНиП 31-06-2009* - приточно-вытяжная вентиляция, установленная в помещениях пищеблока, прачечной. **4. Требование пожарной безопасности к системам обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:**

	- в здании предусмотрена автоматическая установка пожарной сигнализации, что соответствует табл.1 приложения НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». - автоматической установкой пожарной сигнализации в здании защищены все помещения независимо от площади, кроме помещений: а) с мокрыми процессами (санузлы, помещения мойки и т.п.); б) лестничных клеток, что соответствует п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». - в каждом защищаемом помещении установлено не менее двух пожарных извещателей, что соответствует п. 12.16 НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования». - система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуации людей при пожаре оснащена блоком бесперебойного электропитания по 1-й категории электроснабжения. На участках совместной прокладки сетей АПС и оповещения с электрическими сетями использованы защищенные от наводок кабельная продукция. При прокладке слаботочных сетей через строительные конструкции для защиты от повреждений использованы гильзы из прочного материала. - приемно-контрольные приборы пожарной сигнализации «Сигнал-20 П» с пультом управления и программирования по RS485 и «С-200». Системы обнаружения пожара соответствуют требованиям НПБ 110-03 т.1 НПБ 88-01 п.п. 12.67;12.69. - здание оборудовано системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа «Набат» с установкой световых оповещателей Табло «Выход», что соответствует п.4.1 т.1 и п.5.1 т.2. п.3.9 НПБ 104-03. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (далее – ТО и ППР) автоматических установок пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией осуществляются в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками проведения ремонтных работ ТО и ППР выполняются специализированной организацией ООО «Викинг» по договору. что соответствует п. 63 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв.Постановлением правительства от 25.04.2012г., №390 **5. Требования пожарной безопасности к наружному и внутреннему противопожарному водоснабжению:** - в здании смонтирован совмещенный хозяйственно-противопожарный водопровод для целей пожаротушения одна струя с расходом 2.5 л/с с диаметром стояков 50 мм, число пожарных кранов 6 , что соответствует требованию таб. 1* п.6.1.* СНиП 2-04-02-84*.

- каждый пожарный кран снабжен пожарным рукавом одинакового с ним диаметра длиной 20 м и пожарным стволом, что соответствует п. 6.14 СНиП 2-04-02-84*.
- число вводов в здание от сети наружного водоснабжения один.
- смонтированная схема водопровода через водомерный счетчик диаметром 25 мм не обеспечит требуемый напор в сети противопожарного водопровода, так как на обводной линии не смонтирована электрифицированная задвижка, что не отвечает требованиям СНиП 2-04-02-84* п. 11.7*.
- для целей наружного противопожарного водоснабжения на расстоянии 15 метров от здания пожарный гидранты ПГ-4 установлен на городских водопроводных сетях диаметром 150мм,(300) нормативное значение давления в сети 4 атм., что соответствует требованиям т.6 п. 2.13 СНиП 2-04-02-84* ст.68, 63 Федерального закона 123-ФЗ. В настоящее время гидрант находится в работоспособном состоянии.
- проверка технического состояния внутреннего пожарного водопровода проводится 2 раза в год путем пуска воды (Акты проверки от 20.04.2016г.)

6. Требования пожарной безопасности к электрическим системам и электрооборудованию:

- проводится проверка сопротивления изоляции электропроводов и кабеля (акт проверки от 30.07.2015г.)
- световые указатели эвакуационных или запасных выходов, снабженные автономными источниками питания, в нормальном режиме могут питаться от сетей любого вида освещения, не отключаемых во время функционирования здания, что соответствует требованиям ПУЭ-изд.6 п.6.1.12

7. Требования к эксплуатации первичных средств пожаротушения, организационным мероприятиям по обеспечению противопожарного режима при эксплуатации объекта

- здание оснащено первичными средствами пожаротушения, что соответствует п.70 Правила противопожарного режима в Российской Федерации,утв.Постановлением правительства от 25.04.2012г., №390
- помещения, здания и сооружения обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с :
- на каждом этаже размещено не менее двух ручных огнетушителей (в соотв. с п.468 Правил противопожарного режима);
- огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, заменяются соответствующим количеством заряженных огнетушителей (в соотв. с п. 471 Правил противопожарного режима);
- на объекте определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения; учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения ведется в

специальном журнале произвольной формы (в соотв. с п. 478 Правил);
- огнетушители содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваются, проверяются и своевременно перезаряжаются (в соотв. с п.478 Правил противопожарного режима);
- размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не препятствует безопасной эвакуации людей. Они расположены на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м (в соотв. с п. 480 Правил противопожарного режима);
- пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются, что соответствует СНиП 2-04-02-84*
-противопожарный режим организован в соответствии с требованием п.40 Правил противопожарного режима: определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня. Регламентированы: порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; действия работников при обнаружении пожара; определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение. В дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие проводятся практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников п.12 Правил противопожарного режима .

Размещение подразделений пожарной охраны.

Объект расположен в радиусе выезда подразделения государственной противопожарной службы и не превышает 10 минут ,что отвечает требованиям п.1ст.76 ФЗ-№123.

Выводы:

На основании статьи 6 (пункты 1 и 3) Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пожарная безопасность декларируемого объекта защиты считается обеспеченной.

Настоящую декларацию разработал:
Заведующий МБДОУ №105 _____ Н.Н.Меньшова
(Подпись)

«_____» _____ 2016 г.
м.п.